

EC samræmisyfirlýsing

Hér með staðfestist að fituskiljur, sem

Borgarplast hf,
Völuteigi 31–31A,
270 Mosfellsbæ,

framleiðir úr pólýetýlenplasti (PE) í verksmiðju sinni að

Völuteigi 31–31A,
270 Mosfellsbæ,

í þeim gerðum og með þeim eiginleikum, sem fram koma í eftirfarandi töflu, eru í samræmi við kröfur staðlsins

ÍST EN 1825-1:2004,

Fituskiljur – hluti 1: Grunnatriði hönnunar, skilvirkni og prófunar, merking og gæðaeftirlit:

Vöruheiti	Nafnstærðir	Burðargeta
Fituskilja 1000	3 - 4,5	1,2 m jarðvegs
Fituskilja 1200	6 – 30	1,3 m jarðvegs
Fituskilja 1400	14 - 37	1,5 m jarðvegs
Fituskilja 1000-U	3 - 4,5	2,0 m jarðvegs
Fituskilja 1200-U	6 – 30	1,8 m jarðvegs
Fituskilja 1400-U	14 - 37	2,0 m jarðvegs

Staðallinn krefst CE-merkingar á grundvelli upphafsgerðarprófunar, sbr. ZA-viðauka hans, kerfi 4 til staðfestingar á samræmi, sbr. reglugerð nr. 431/1994 um viðskipti með byggingarvörur. Yfir upphafsgerðarprófunina hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands gefið út skýrslu, verkefnisnr. 8GP9022, ágúst 2008.

Upplýsingar tengdar CE-merkingu fituskiljanna er að finna á fylgiblöðum, einu fyrir sérhverja gerð, þar sem helstu eiginleikum þeirra er lýst.

Fituskiljurnar eru einvörðungu ætlaðar til nota utanhúss grafnar í jörðu þannig að þær uppfylli kröfur um brunavarnir, sbr. Byggingarreglugerð.

Mosfellsbæ 22. janúar 2010,

Guðni Þórðarson, framkvæmdastjóri



Vottað gæðakerfi
síðan 1993



Vottað umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan 1999