

EC samræmisyfirlýsing

Hér með staðfestist að olúskiljur, sem

Borgarplast hf,
Völuteigi 31– 31A,
270 Mosfellsbæ,

framleiðir úr pólýetýlenplasti (PE) í verksmiðju sinni að

Völuteigi 31– 31A,
270 Mosfellsbæ,

í þeim gerðum og með þeim eiginleikum, sem fram koma í eftirfarandi töflu, eru í samræmi við kröfur staðlsins

ÍST EN 858-1:2002/A1:2004,

“Skiljukerfi fyrir léttu vökva (t.d. olú og bensín) – 1. hluti: Grunnatriði vöruhönnunar, skilvirkni og prófunar, merking og gæðæftirlit”:

Vöruheiti	Flokkar	Nafnstærðir	Burðargeta
Olúskilja 1000	I / II	0,5-1,2 / 1,0-2,2	1,2 m jarðvegs
Olúskilja 1200	I / II	1,2-5,5 / 2,2-10	1,3 m jarðvegs
Olúskilja 1400	I / II	3-22 / 5-40	1,5 m jarðvegs
Olúskilja 1000-U	I / II	0,5-1,2 / 1,0-2,2	2,0 m jarðvegs
Olúskilja 1200-U	I / II	1,2-5,5 / 2,2-10	1,8 m jarðvegs
Olúskilja 1400-U	I / II	3-22 / 5-40	2,0 m jarðvegs

Staðallinn krefst CE-merkingar á grundvelli upphafsgerðarprófunar, sbr. ZA-viðauka hans, kerfi 4 til staðfestingar á samræmi, sbr. reglugerð nr. 431/1994 um viðskipti með byggingarvörur. Yfir upphafsgerðarprófunina hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands gefið út skýrslu, nr. ITÍ0610/EUT06-T, janúar 2007.

Upplýsingar tengdar CE-merkingu olúskiljanna er að finna á fylgiblöðum, einu fyrir sérhverja gerð, þar sem helstu eiginleikum þeirra er lýst.

Olúskiljurnar eru einvörðungu ætlaðar til nota utanhúss grafnar í jörðu þannig að þær uppfylli kröfur um brunavarnir, sbr. Byggingarreglugerð.

Mosfellsbæ 22. janúar 2010,

Guðni Þórðarson, framkvæmdastjóri



Vottað gæðakerfi
síðan 1993



Vottað umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan 1999