

NMÍ-umsögn nr.: U15-07

Gildistímalok: 11. júní 2022

## - NMÍ-UMSÖGN -

---

<b>Vörulýsing:</b>	Fituskiljur úr pólýetýleni (PE) fyrir fitu og þykkar olíur í úrgangsvatni.
<b>Vöruheiti:</b>	Fituskilja 1000 og 1000-U, 1200 og 1200-U, 1400 og 1400-U, alls sex gerðir.
<b>Umsagnarhafi:</b>	Borgarplast hf., Völuteigi 31-31A, 270 Mosfellsbæ.
<b>Framleiðandi:</b>	Borgarplast hf., Völuteigi 31-31A, 270 Mosfellsbæ.
<b>Staðfestingargögn:</b>	<i>Yfirlýsing um nothæfi</i> , útgefin af framleiðanda, dags. 22. október 2015, í samræmi við vörustaðalinn ÍST EN 1825-1:2002/A1:2004, sem er samhæfður evrópskur staðall og krefst því CE-merkingar vörunnar, sbr. yfirlýsingu um nothæfi.

---

### Laga og reglugerðarákvæði

Helstu ákvæði, sem umsögn þessi byggist á, eru: 1. Lög um mannvirki, nr. 160/2010, 39. gr. 2. Byggingareglugerð, nr. 112/2012, gr. 5.1.1. 3. Lög um byggingarvörur, nr. 114/2014. 4. Reglugerð um viðskipti með byggingarvörur, nr. 431/1994, 3. og 4. gr.

---

### Forsendur, fyrirvarar og ábendingar

- Á sérhverri skilju skal vera auðfundin merkiplata þar sem skýrt kemur fram: auðkenni framleiðandans, númer ofangreinds staðals, nafnstærð, rúmmál skiljunnar og fastefnaskiljunnar, fitugeymslurými, hámarksdýpt geymslurýmisins og framleiðsluár; þá skal **CE-merkið** vera greinilegt.
  - Ákvæði ofangreinds vörustaðals krefjast ekki tilkynnts aðila né almennt óháðs vottunaraðila og samkvæmt því er ekkert vottorð gefið út.
  - Umsögn þessi nær einungis til vöru þeirrar, sem lýst er í ofangreindri *Yfirlýsingu um nothæfi*.
  - Ekki liggja fyrir upplýsingar um tilvist neinna séríslenskra gagna, sem skilgreina kröfur fyrir fituskiljur til umræddra nota.
  - Hönnun og frágangur skal vera í samræmi við lýsingu framleiðanda; eiginleikum vörunnar og skilyrðum við notkun hennar, sem framleiðandinn tilgreinir og sem fram koma í ofangreindum staðli, skal ekki ofgert við álag, þar sem fituskiljurnar eru staðsettar.
- 

### Umsagnarorð

Á ofangreindum staðfestingargögnum er ekki að sjá að umræddar vörur brjóti í bága við íslenskar reglugerðir eða lög við notkun sem fituskiljur. Gengið hefur verið úr skugga um að framleiðandinn hafi uppfyllt skilyrði til CE-merkingar. Umsögn þessi er framlenging á gildistíma NMÍ-umsagnar nr. U15-07 út. 10. nóvember 2015.

---

**Umsögn þessi fellur úr gildi verði breytingar á vörunni, merkingum hennar, ákvæðum laga, reglugerða eða staðla sem eiga við vöruna eða notkun hennar.**

---

Útgáfudagur framlengingar: 11. júní 2019



Ólafur H. Wallenik,

Forsíðumaður Rannsóknarstofu byggingariðnaðarins.